

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«09» сентября 2025 г., 29250061000219266469

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Архангельской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«01» октября 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2509/515-29/35-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Архангельская область, Верхнетоемский округ, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 18

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «09» сентября 2025 г., № 2509/515-29/35-В/ПВП, учетный номер проверки 29250061000219266469.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Щербакова Екатерина Михайловна – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы (государственный инспектор Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При этом инспектор (инспекторы) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) тамона была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Архангельская, р-н Верхнетоемский, с Верхняя Тойма, ул Ломоносова, Дом 27А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иного объекта контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРХНЕТОЕМСКОГО РАЙОНА "ВЕРХНЕТОЕМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 2908000369, адрес регистрации юридического лица: 165500, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ, С. ВЕРХНЯЯ ТОЙМА, УЛ. КУЛИЖСКОГО, Д. 20Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, на индивидуальном номере налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» сентября 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «01» октября 2025 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (сроки, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией). Место выявления нарушения: Архангельская область, Верхнетоемский округ, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 27 А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

16.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить наличие технической документации на системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией) на объекте защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы и сведения, подтверждающие исполнение пункта предписания

Для складских помещений складских помещений № 4, № 16, № 37, № 43 первого этажа согласно экспликации к поэтажному плану здания не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности. Место выявления нарушения: Архангельская область, Верхнетоемский округ, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 27 А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

16.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений № 4, № 16, № 37, № 43 первого этажа согласно экспликации к поэтажному плану здания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы и сведения, подтверждающие исполнение пункта предписания

Огнетушители в здании размещены на высоте более 1,5 м от верха корпуса огнетушителя. Место выявления нарушения: Архангельская область, Верхнетоемский округ, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 27 А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 409 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Срок устранения нарушения:

16.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разместить огнетушители в здании на высоте не более 1,5 м от верха корпуса огнетушителя

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы и сведения, подтверждающие исполнение пункта предписания

В помещениях № 1 и № 42 первого этажа согласно экспликации к поэтажному плану здания ковры, уложенные на путях эвакуации поверх покрытий полов, не прикреплены к полу. Место выявления нарушения: Архангельская область, Верхнетоемский округ, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 27 А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 31 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов должны надежно крепиться к полу.

Срок устранения нарушения:

16.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить надежное крепление к полу ковров, уложенных на путях эвакуации поверх покрытий полов, в помещениях № 1 и № 42 первого этажа

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы и сведения, подтверждающие исполнение пункта предписания

Двери выходов из помещений 1 и 2 этажа на лестничные клетки не оборудованы устройствами для самозакрывания (п. 1 ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

Место выявления нарушения: Архангельская область, Верхнетоемский округ, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 27 А

наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

16.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оборудовать двери выходов из помещений 1 и 2 этажа на лестничные клетки устройствами для самозакрывания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы и сведения, подтверждающие исполнение пункта предписания

Для замков (запоров) эвакуационных выходов из помещений № 1, № 12, № 14, № 22 1 этажа согласно экспликации к поэтажному плану здания не предусмотрена возможность свободного открывания изнутри без ключа. Место выявления нарушения: Архангельская область, Верхнетоемский округ, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 27 А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

16.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях эвакуационных выходов из помещений № 1, № 12, № 14, № 22 1 этажа согласно экспликации к поэтажному плану здания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы и сведения, подтверждающие исполнение пункта предписания

На объекте отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных ковров и декоративно-отделочных материалов полов. Место выявления нарушения: Архангельская область, Верхнетоемский округ, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 27 А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности к заполнению проемов в строительных конструкциях на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций заполнения проемов в них.

Срок устранения нарушения:

16.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить хранение на объекте документации, подтверждающей показатели пожарной опасности примененных ковров и декоративно-отделочных материалов полов

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы и сведения, подтверждающие исполнение пункта предписания

По окончании прохождения противопожарных инструктажей не проводится проверка соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации. Место выявления нарушения: Архангельская область, Верхнетоемский округ, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 27 А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17, Прочее Приложение №1. Приказ федерального органа исполнительной власти 1120 от 16.12.2024 'Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой знаний и умений.

Срок устранения нарушения:

16.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить проведение проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации по окончании прохождения противопожарных инструктажей

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы и сведения, подтверждающие исполнение пункта предписания

Указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, подтверждающих нарушение обязательных требований), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)